



Vastavusdeklaratsioon

EFF12v01

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg no 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Estonia

deklareerib, et

Toode: klaasvahesein **EFF12**

Toote kirjeldus: tulepüsivuse omadustega klaasvahesein

Toote kasutusala: kasutamiseks töö- ja eluruumide tuletõkkeseptsioonide vaheliste avade sulgemiseks

Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): 1

Süsteem 1 raames on tootele toimivuse püsivuse sertifikaadi välja andnud sertifitseerimisasutus:

Inspecta Estonia OÜ on väljastanud sertifikaadi nr ET-0386-24

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Puidu 6, 71020, Viljandi, Estonia

Toote omadused:

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Raport	Teavitatud asutus* (notified body)
1.	Tulepüsivus	EN 1634-1	EN 13501-2	Klass	EI30 EI60	EUFI29-23002871-T2	0809

***Teavitatud asutus:**

0809 – Eurofins Expert Services Oy

Kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

AS Viljandi Aken ja Uks

Veiko Põldsaar
R&D Manager
02.07.2024