



## Vastavusdeklaratsioon

EFF12v02

**Tootja:** AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg no 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Estonia

deklareerib, et

**Toode:** klaasvahesein **EFF12**

**Toote kirjeldus:** tulepüsivuse omadustega klaasvahesein

**Toote kasutusala:** kasutamiseks töö- ja eluruumide tuletõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks

**Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id):** 1

Süsteem 1 raames on tootele vastavussertifikaadi välja andnud sertifitseerimisasutus:

**Kiwa Estonia OÜ on väljastanud sertifikaadi nr ET-0386-24**

**Toodetud:** AS Viljandi Aken ja Uks, Puidu 6, 71020, Viljandi, Estonia

**Toote omadused:**

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Raport	Teavitatud asutus* (notified body)
1.	Tulepüsivus	EN 1364-1	EN 13501-2	Klass	EI30 EI60	EUFI29- 23002871-T2	0809

**\*Teavitatud asutus:**

0809 – Eurofins Expert Services Oy

Kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

AS Viljandi Aken ja Uks

Veiko Põldsaar  
R&D Manager  
22.04.2026